

п.19«г»  
абзац 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков  
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в ноябре 2019 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ТП-39	Демонтаж резервных трансформаторов тока в щите ШМ РУ-0,4кВ	06.11.2019 10 час. 00 мин.	06.11.2019 16 час. 30 мин.
2.	ТП-39	Монтаж кабельных перемычек 0,4кВ ЩГПС-ШМ 1,2 с.ш.	08.11.2019 09 час. 00 мин.	08.11.2019 11 час. 00 мин.
3.	ТП-36	Демонтаж резервных трансформаторов тока в щите ШМ, монтаж автоматического выключателя 0,4кВ в щите ШМ РУ-0,4кВ	11.11.2019 09 час. 00 мин.	11.11.2019 16 час. 30 мин.
4.	ТП-36	Монтаж кабельных перемычек 0,4кВ ЩГПС-ШМ 1,2 с.ш., монтаж автоматического выключателя 0,4кВ в щите ШМ РУ-0,4кВ, перенос линий 0,4кВ ЩГП-СН РУ-6кВ 1,2с.ш., ЩГП-ЩР охр. Периметра 1,2с.ш. в щит ШМ	12.11.2019 10 час. 00 мин.	12.11.2019 16 час. 20 мин.
5.	ТП-27	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТМ-1, ТМ-2	13.11.2019 09 час. 40 мин.	13.11.2019 12 час. 30 мин.
6.	ТП-75001	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ 1с.ш. ТМ-1	19.11.2019 10 час. 00 мин.	19.11.2019 11 час. 30 мин.
7.	ТП-1	Замена ламп сигнализации в ячейках РУ-6кВ (1с.ш.)	25.11.2019 10 час. 30 мин.	25.11.2019 12 час. 00 мин.

8.	ТП-75001	Техническое обслуживание оборудования и помещений РУ-6кВ, РУ-0,4кВ 2с.ш. ТМ-2	26.11.2019 09 час. 45 мин.	26.11.2019 10 час. 55 мин.
9.	ТП-1	Замена ламп сигнализации в ячейках РУ-6кВ (2с.ш.)	27.11.2019 09 час. 55 мин.	27.11.2019 12 час. 00 мин.
10.	ТП-2	Замена ламп сигнализации в ячейках РУ-6кВ (1с.ш.)	28.11.2019 10 час. 00 мин.	28.11.2019 12 час. 00 мин.
11.	ТП-2	Замена ламп сигнализации в ячейках РУ-6кВ (2с.ш.)	29.11.2019 10 час. 00 мин.	29.11.2019 11 час. 30 мин.