

п.19«г»
абзац 9

**О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
(сводная информация) ПАО «Аэропорт Кольцово»**

в ноябре 2020 года

Наименование организации	ПАО «Аэропорт Кольцово»
ИНН	6608000446
Местонахождение (фактический адрес)	г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6

№ п/п	Наименование центра питания, номер Ф, ТП, РП, РУ	Вид ремонта	Вывод (дата, время)	Ввод (дата, время)
1.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№6 (1 с.ш.) в ЗРУ№2	09.11.2020 10 час. 00 мин.	09.11.2020 15 час. 30 мин.
2.	ТП-75001	Наладка РЗА яч.№5 в РУ-6кВ на ТП-75001 фид. к ГПП 35/6 кВ, ЗРУ-2 6кВ (1 с.ш.)»	11.11.2020 10 час. 30 мин.	11.11.2020 13 час. 00 мин.
3.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№6 (1 с.ш.) в ЗРУ№2	09.11.2020 10 час. 00 мин.	09.11.2020 15 час. 30 мин.
4.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№2 фид. к ТП-7(1 с.ш.) в ЗРУ№2	12.11.2020 09 час. 50 мин.	12.11.2020 15 час. 30 мин.
5.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№3 фид. к ТП-11(1 с.ш.) в ЗРУ№2	13.11.2020 10 час. 00 мин.	13.11.2020 16 час. 00 мин.
6.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№5 фид. к ТП-39(1 с.ш.) в ЗРУ№2	16.11.2020 09 час. 50 мин.	16.11.2020 15 час. 00 мин.
7.	ТП-46	Проверка ТТ на фид. арт.скважина №10, арт.скважина №11	17.11.2020 11 час. 40 мин.	17.11.2020 12 час. 30 мин.
8.	ТП-46	Проверка ТТ и ТН яч. №1 фид. ТП-70030	17.11.2020 10 час. 00 мин.	17.11.2020 11 час. 30 мин.
9.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№7 фид. к ЗРУ№1 (1 с.ш.) в ЗРУ№2	17.11.2020 09 час. 30 мин.	17.11.2020 16 час. 30 мин.

10.	ТП-29, РУ-0,4кВ	Проверка ТТ на фид. Арт.скважин №№7-9	18.11.2020 10 час. 00 мин.	18.11.2020 11 час. 00 мин.
11.	ТП-17, РУ-0,4кВ	Проверка ТТ на фид. Арт.скважин №№4-6	18.11.2020 13 час. 00 мин.	18.11.2020 14 час. 00 мин.
12.	ТП-17, РУ-6кВ	Проверка ТТ и ТН на яч.№6 фид. ТП-70047	18.11.2020 14 час. 05 мин.	18.11.2020 14 час. 40 мин.
13.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№8 фид. к ТП-11(1 с.ш.) в ЗРУ№2	18.11.2020 09 час. 30 мин.	18.11.2020 15 час. 00 мин.
14.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№9 фид. к ТП-3(1 с.ш.) в ЗРУ№2	19.11.2020 09 час. 30 мин.	19.11.2020 15 час. 00 мин.
15.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№10 фид. к ТП-5(1 с.ш.) в ЗРУ№2	20.11.2020 10 час. 00 мин.	20.11.2020 15 час. 00 мин.
16.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№26 фид. к ТП-11(2 с.ш.) в ЗРУ№2	23.11.2020 09 час. 40 мин.	23.11.2020 15 час. 00 мин.
17.	ТП-14, РУ-6кВ	Проверка ТТ и ТН на яч.№4 фид. к ТП-12	23.11.2020 10 час. 30 мин.	23.11.2020 11 час. 45 мин.
18.	ТП-15, РУ-0,4кВ	Проверка ТТ на фид. КНС-2	23.11.2020 14 час. 00 мин.	23.11.2020 15 час. 30 мин.
19.	ТП-12, РУ-0,4кВ	Проверка ТТ на фид. 18, фид. 19, фид. 8, фид.9	23.11.2020 15 час. 40 мин.	23.11.2020 17 час. 00 мин.
20.	ТП-75001, РУ-6кВ	Наладка РЗА яч.№6 фид. к ГПП ЗРУ№2 6кВ (2 с.ш.)	24.11.2020 10 час. 15 мин.	24.11.2020 11 час. 30 мин.
21.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№20 фид. к ТП-6 (2 с.ш.) в ЗРУ№2	25.11.2020 09 час. 30 мин.	25.11.2020 15 час. 00 мин.
22.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№19 фид. к ТП-4 (2 с.ш.) в ЗРУ№2	26.11.2020 13 час. 30 мин.	26.11.2020 15 час. 30 мин.
23.	ГПП 35/6 кВ, ЗРУ№2-6кВ	Наладка РЗА яч.№18 фид. к ТП-2 (2 с.ш.) в ЗРУ№2	30.11.2020 09 час. 30 мин.	30.11.2020 17 час. 00 мин.