

п.19«е»: ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВИРУЕМОЙ МОЩНОСТИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения

В соответствии с п. 8.1. *Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"*, а именно в целях выявления, определения и рационального использования величины мощности объектов электросетевого хозяйства электросетевая организация обязана вести учет резервируемой максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, включающий мероприятия по определению и регулярному мониторингу изменений величины резервируемой максимальной мощности.

II квартал 2022 г.

Наименование потребителя	Период, месяц	Максимальная мощность, кВт				Использованная мощность, кВт				Резервируемая максимальная мощность, кВт			
		ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН
АО «Хорека Кольцово»	апрель	-	-	1188,73	-	-	-	261,93	-	-	-	926,80	-
	май	-	-	1188,73	-	-	-	380,11	-	-	-	808,62	-
	июнь	-	-	1188,73	-	-	-	471,92	-	-	-	716,81	-